



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.040
VÁLIDO

Validade: 15/02/2026

Nº. do Processo: 19980.110875/2023-55

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Luva Isolante de borracha natural/sintética, tipo: I, classe: 3. Comprimento: 406mm. Resistência de: 30,000 V. Tensão de uso: 26.500 V. 1000V - Prod. Por: imersão. 'ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO'.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 3: 26500V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 486, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: No dorso do punho.

Referências: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA PRETA 26,5KV.

Tamanhos: 8;8½;9;9½;10;10½;11;11½;12.

Cores: Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR 10622:1989, ABNT NBR 10624:1989

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado nº: CE-LIB/ICEPEX-N 00002-40-11-R1.

Laboratório: OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: ORION S.A.

CNPJ: 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Endereço: PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

Bairro: EUGENIO DE MELLO

CEP: 12247004

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP