



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.588
VÁLIDO

Validade: 26/08/2026

Nº. do Processo: 14021.194192/2021-13

Produto: Nacional

Equipamento: MANGA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Kit manga isolante de borracha, Classe 0, Tipo II, 5 kV, modelo curvo.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 0: 1000 V.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo II (resistente ao ozônio) e "classe 0" (tensão máxima de uso (valor eficaz) de 1000 V para ISO 10623:1989. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Etiqueta na superfície externa próximo ao ombro

Referências: 500.000.001.01.

Tamanhos: Médio.

Cores: Preta

Normas técnicas: ABNT NBR 10623:1989

Laudos:

Nº. Laudo: 2890621

Laboratório: ILSPE - INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA

Empresa: ORION S.A.

CNPJ: 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Endereço: PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

Bairro: EUGENIO DE MELLO

CEP: 12247004

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP